



**VODOVOD I ODVODNJA**  
**društvo s ograničenom odgovornošću**  
**za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju**  
Senj, Splitska 2  
OIB 38540283603

e-mail: [info@vodovodiodvodnja-senj.hr](mailto:info@vodovodiodvodnja-senj.hr)

KLASA: 406-01/22-02/06

URBROJ: 2125-03-03-1-22-5

Senj, 01. kolovoza 2022. godine

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016), Naručitelj VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj, Splitska 2, OIB: 38540283603, a nastavno na Nacrt Dokumentacije o nabavi za predmet nabave

**IZVOĐENJE RADOVA OBNOVE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE, ODVODNJE OTPADNIH VODA, VODOVODA I DIJELA DRŽAVNE CESTE DC8, DIONICA 006 (STARA CESTA KROZ GRAD SENJ)**

evidencijski broj: 1-2022 objavljuje

Izješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi		
R.b.	Primjedbe i prijedlozi gospodarskih subjekata	Izješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima
1.	<p><b>Pitanje br.1</b></p> <p>Radni list Troškovnik A</p> <p>Poglavlje 2.4 Dobava, doprema i ugradnja materijala</p> <p>Stavak 2.4.5 i 2.4.6</p> <p>Korugirana PP (polipropilenska) revizijska okna <math>\Phi 800</math>, visine 1,76-2,00, ulaza/izlaza <math>\Phi 300</math>/<math>\Phi 300</math> (protočno okno) (ulaza/izlaza <math>\Phi 400</math>/<math>\Phi 400</math> (protočno okno) i lijevanoželjeznim poklopcem nosivosti 400 kN. Dno okna mora biti sa podnom pločom ravno.</p> <p>Molimo da navedete potrebnu normu prema čl. 209 ZJN 2016, budući da ista nije navedena niti u glavnom projektu (stranica 7 i stranica 8)</p> <p>Mogu li se ponuditi okna od polietilena koja se izrađuju tehnologijom roto-lijeva sukladno normi HRN EN 13598-2:2009 slijedom čl. 211 st. 2?</p>	<p>Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta s obzirom na činjenicu kako su Okna prema normi HRN EN 13598-2. Navedena norma podrazumijeva i okna od PE, kao i od PVC-a. Ukoliko roto-okna imaju bazu okna s ravnom podnom pločom, mogu se ponuditi.</p>

2.	<p><b>Pitanje br.2</b></p> <p>Radni list Troškovnik A</p> <p>Poglavlje 2.4 Dobava, doprema i ugradnja materijala</p> <p>Stavak 2.4.1, 2.4.2 i 2.4.3</p> <p>U cijeni je uključena nabava cijevi, fazonskih komada i spojnih sredstava, ....</p> <p>Prema čl.200 dokumentacija o nabavi mora biti jasna, precizna, razumljiva i nedvojbeno te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda.</p> <p>Molimo da navedete potrebne tipove i količinu fazonskih komada i spojnih sredstava budući da iz troškovnika nije razvidno.</p>	<p>Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Unutar baze troškovnika Primavera sve troškovničke stavke imaju unutar dobave cijevi i dobavu fazonskih komada. Kako ispravak troškovnika zahtjeva izradu novih stavki u bazi Primavera, dostavljen je iskaz fazonskih komada.</p>
3.	<p><b>Pitanje 3</b></p> <p>Radni list Troškovnik B</p> <p>Poglavlje D Nabava, prijevoz i ugradnja materijala</p> <p>Stavak 3</p> <p>Dobava, prijevoz i isporuka i istovar na deponiju gradilišta, doprema do mjesta ugradnje i kompletna ugradnja montažnih polipropilenskih (PP) okana.</p> <p>Dno okna je sastavljeno od dva sloja, tvornički zavareno, s posebnom nosivom troslojnom rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim promjerom okna.</p> <p>Poglavlje F Kućni priključci</p> <p>Stavak 8</p> <p>Dobava, prijevoz i isporuka i istovar na deponiju gradilišta, doprema do mjesta ugradnje i kompletna ugradnja montažnih polipropilenskih (PP) okana za kućne priključke.</p> <p>Dno okna je sastavljeno od dva sloja, tvornički zavareno, s posebnom nosivom troslojnom rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim promjerom okna.</p> <p>Mogu li se ponuditi okna od polietilena koja se izrađuju tehnologijom roto-ljeva sukladno normi HRN EN 13598-2:2009 slijedom čl.211 st.2?</p>	<p>Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta s obzirom da su Okna prema normi HRN EN 13598-2. Navedena norma podrazumijeva i okna od PE, kao i od PVC-a. Ukoliko roto-okna imaju bazu okna s ravnim podnom pločom, mogu se ponuditi.</p>
<p>Prethodno savjetovanje započelo: 21.07.2022.</p> <p>Prethodno savjetovanje završilo: 28.07.2022.</p>		
<p><i>Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja sastanak nije održan.</i></p>		